

EELPROJEKT (EP)

Töö nr: T222028

Objekt: Üksiklamu rekonstrueerimine (eelprojekt)

Aadress: Harju maakond, Saue vald, Laagri alevik, Kuuse põik 19

Aknad, mida käsitletakse hädaväljapääsudena, vastavad mõõtmetele:

- kõrgus vähemalt 600 mm,
- laius vähemalt 500 mm,
- summa vähemalt 1500 mm
(§ 43 nõue).

8.3 Tuletõkkeseksioonid ja konstruktsioonid

Korterisiseste vaheseinte tulepüsivus projekteeritakse vähemalt **EI30**, mis on kooskõlas elamutele esitatava tavapraktikaga ja määruse nr 97 nõudega esitada info tuletõkkekonstruktsioonide kohta.

Naaberkinnistuga piirnevad seinad ning keldri eraldused lahendatakse vajadusel kõrgema tulepüsivusega vastavalt EVS 812 juhisteile.

Läbiviigud tehnosüsteemidele tihendatakse tulekindlate materjalidega.

8.4 Päästetehnika ligipääs

Päästetehnika ligipääs on tagatud vastavalt **AS-4-01 Asendiplaanile**. Juurdepääsutee laius ja kandevõime vastavad päästeauto nõuetele.

Hoone ümbruses säilitatakse päästetöödeks vajalik vaba ruum.

8.5 Tuleohutuspaigaldised

Elamusse nähakse ette:

- autonoomsed suitsuandurid vastavalt tuleohutuse seadusele;
- vajadusel tulekustutid;
- kütteseadmete ohutus vastavalt tootja juhisteile.

9. KONSTRUKTIIVNE LAHENDUS

9.1 Kandekonstruktsioonid

Konstruktiivne lahendus on esitatud lõikel **AR-6-05** ja plaanidel.
Põhimõtted:

Projekteerija: UNTWERP OÜ (reg kood 14332941)

www.untwerp.ee, info@untwerp.ee