

EELPROJEKT (EP)

Töö nr: T222028

Objekt: Üksiklamu rekonstrueerimine (eelprojekt)

Aadress: Harju maakond, Saue vald, Laagri alevik, Kuuse põik 19

36.3 Tuletõkkeseinad

Korterisiseste vaheseinte EI30 nõue on kirjeldatud p 25.3.

36.4 ÜVK liitumine

Kinnitatud, et liitumine jääb muutumatuks (p 26.1).

36.5 Maakraan

Käsitletud p 26.2 – otsus tööprojekti.

37. LÕPPSÕNA

Käesolev eelprojekt:

- kirjeldab rekonstrueerimise ulatust piisava detailsusega;
- on kooskõlas kehtivate normidega;
- tugineb esitatud joonistele;
- võimaldab menetluse läbiviimist Ehitisregistris.

Projekti järgmine staadium on tööprojekt, kus täpsustatakse:

- konstruktiivsed sõlmed;
- torustike läbimõõdud;
- tootepõhised lahendused.

38. AVATÄITED JA HÄDAVÄLJAPÄÄSUD – TABEL

Vastavalt joonistele **AR-5-02**, **AR-5-03**, **AR-6-02**, **AR-6-03** on hoones järgmised avatäited, mida saab käsitleda hädaväljapääsudeks:

Ruum	Aken/uks	Laius mm	Kõrgus mm	Summa mm	Vastavus §43
Magamistuba	A1	≥500	≥600	≥1500	Vastab
Elutuba	A2	≥500	≥600	≥1500	Vastab
2.k ruum	A3	≥500	≥600	≥1500	Vastab

Põhjendus:

Siseministri määruse nr 17 §43 kohaselt peab hädaväljapääsu ava olema vähemalt 600×500 mm ning mõõtmete summa ≥1500 mm. Plaanidel näidatud akende gabariidid vastavad sellele nõudele.

Projekteerija: UNTWERP OÜ (reg kood 14332941)

www.untwerp.ee, info@untwerp.ee