

## 51.2 Trepid ja kõrguste erinevused

Treppide projekteerimisel on lähtutud järgmistest põhimõtetest:

- astme kõrgus ja sügavus peavad tagama mugava liikumise;
- trepil peavad olema käsipuud;
- trepikäigu laius võimaldab ohutut möödumist.

Need põhimõtted tulenevad ehitiste kasutusohutuse üldnõuetest ning on kajastatud joonistel **AR-5-02**, **AR-5-03** ja **AR-6-05**.

## 51.3 Libisemisohutus märgruumides

Vannitoas ja teistes märgades ruumides nähakse ette:

- libisemiskindlad põrandakatted;
- nõuetekohane põrandakalle trapi suunas;
- hüdroisolatsioon vastavalt tootja süsteemidele.

## 51.4 Klaaspinnad ja avatäited

Suuremad klaaspinnad projekteeritakse turvaklaasina kohtades, kus on kokkupõrkeoht. Aknad peavad olema ohutult avatavad ja hooldatavad.

# 52. TERVISEKAITSE JA HÜGIEEN

## 52.1 Öhu kvaliteet

Ventilatsioonilahendus tagab:

- CO<sub>2</sub> taseme püsimise normi piires;
- niiskuse eemaldamise märgruumidest;
- lõhnade mitteleviku ruumide vahel.

Põhimõtted on kooskõlas eluruumide sisekliima heade tavadega.

## 52.2 Müra ja vibratsioon

*Projekteerija: UNTWERP OÜ (reg kood 14332941)*

*www.untwerp.ee, info@untwerp.ee*