

61. TULEOHUTUSE OSA KONTROLL - MÄÄRUS NR 97 § 22

T222028 | Kuuse põik 19 | AA-0-02 | v05 | 14.09.2026

Alljärgnev kontrollloetelu korrigeerib varasema eksliku viite § 22 lg 1 p 4 kohta. Kui arhitektuursetest lähtematerjalidest ei ole konkreetset tuleohutusnäitajat võimalik usaldusväärselt määrata, tuleb see enne esitamist kinnitada vastutava pädeva tuleohutusspetsialisti poolt; väärtust ei oletata.

- p 1** Aluseks võetud tuleohutusnormid, standardid ja juhendid - loetleda kehtiva redaktsiooni järgi.
- p 2** Tuleohutusklass TP3, kasutusviis ja kasutusotstarve 11101 üksikelamu - esitada üheselt.
- p 3** Tuleohutuskuja; kande-, jäigastavate ja tuletõkkekonstruktsioonide tulepüsivusajad ning eripõlemiskoormus - kuja p 1.3 järgi 8,0 m või kompenseeriv lahendus; muud näitajad kinnitab pädev spetsialist.
- p 4** Tuleohuklass ja tulekaitsetase - esitada kohaldatavuse järgi; mitte asendada ekslikult tuletõkkekonstruktsioonide infoga.
- p 5** Tuletõkkesektsioonid, konstruktsioonide tulepüsivus ning materjalide tuleundlikkus - kirjeldada vastavalt tegelikule lahendusele.
- p 6** Hoones viibivate inimeste arvu piirangud evakuatsioonialade kaupa - üksikelamu kavandatud kasutuse järgi.
- p 7** Suitsutsoonid ja suitsueemalduse põhimõtted - kirjeldada kohaldatavuse järgi.
- p 8** Asendiplaan ja situatsioon koos projekteeritud ning tuleohutust mõjutavate olemasolevate ehitiste, teede ja tuletõrje veevõtukohtadega - kontrollida AS-4-01-l.
- p 9** Päästemeeskonna juurde- ja sissepääs ehitisele ning evakuatsiooni- ja hädaväljapääsudele - kirjeldada ja kontrollida graafiliselt.
- p 10** Tulemüürid, tuletõkkesektsioone moodustavad konstruktsioonid, tuletõkkeuksed, avatäited ja olulised läbiviigud - näidata asukohad ja tulepüsivusajad, kui need on nõutud.
- p 11** Evakuatsioonilahendus - väljapääsud, trepp ja hädaväljapääsud; üksikelamu puhul korruseplaanil eraldi evakuatsioonigraafika ei ole alati nõutav, kuid tekstiline lahendus peab olema üheselt mõistetav.
- p 12** Pääsud keldrisse, põõningule ja katusele - kirjeldada projekti tegeliku lahenduse järgi.
- p 13** Ventilatsiooni- ja kütteseadmete tuleohutuse põhimõtted - kirjeldada valitud süsteemi järgi.
- p 14** Tuleohutuspaigaldiste loetelu, kavandatud kasutusiga ja paigaldusviisi lühikirjeldus - vähemalt autonoomsed suitsuandurid; muud paigaldised tegeliku lahenduse järgi.
- p 15** Välise tulekustutusvee minimaalne veevooluhulk ja selle tagamise lahendus - esitada kehtivate lähteandmete ja kohaliku lahenduse alusel; käesolevas tekstiredaktsioonis arvu ei oletata.
- p 16** Muud tuleohutust mõjutavad tegurid ja abinõud - sh projekteerimistingimuste p 1.3 kuja ning vajadusel tule levikut piiravad ehituslikud abinõud.